

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Biskupcova, 347,382,501 / 12,14,16

PSC, místo: 13000, Praha

K.ú., parcelní č.: Žižkov (727415)

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4860

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 790.7
■ elektřina: 47.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.24 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	107 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	172 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	147 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	9.70 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Krásný Tomáš

Osvědčení č.: 1598

Kontakt: krasnytomas@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 663416.0

Vyhotoveno dne: 21.02.2025

Podpis: